

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам Тульской области

301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел. (48761) 2-14-18, факс: (48761) 2-29-34.

г. Богородицк

(место составления акта)

« 08 » апреля 20 16 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 42

по адресу/адресам: Тульская область, г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 60

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам майора внутренней службы Кирюшина Р.Н.

№ 42 от «28» марта 2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении: объектов защиты

(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального образовательного учреждения средней школы № 4

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» апреля 2016 г. с 11 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность проверки:

1 день, 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день, 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Подколзина Марина Анатольевна

✓ Подколзина -

04.04.2016 г. в 14 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам лейтенант вн. службы Горшков Максим Игоревич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зам. директора по АХР МОУ СШ № 4 Сычев Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

1	2	3	4
1.	Здание школы не дооборудовано знаками пожарной безопасности	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 43:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p>	Зам. директора по АХР МОУ СШ № 4 Сычев Сергей Николаевич
2.	Светильники расположены на расстоянии менее 0,5 м от пожарных извещателей в подвале и в раздевалке спортзала.	<p>СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п. 13.3.6.</p>	Зам. директора по АХР МОУ СШ № 4 Сычев Сергей Николаевич
3.	Пожарные шкафы внутреннего пожарного водопровода выполнены из горючих материалов.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР), п. 57:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>	Зам. директора по АХР МОУ СШ № 4 Сычев Сергей Николаевич
4.	Планы эвакуации не выполнены на светоотражающей пленке в соответствии с ГОСТ.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.7</p> <p>На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»</p>	Зам. директора по АХР МОУ СШ № 4 Сычев Сергей Николаевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного лица)


(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

✓ 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного лица)

Подколзина М.А.


(подпись проверяющего)

Горшков М.И.

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 42 от 28.03.2016 г., копии административных протоколов №№ 55,56 от 08.04.2016 г., предписание №42/1/1-4 от 08.03.2016 г, копия удостоверения по программе пожарно-техническому минимуму, копия протокола комплексного опробования систем автоматической пожарной сигнализации от 05.04.2016г., копия договора от 11.01.2016 № 310/16- ПС+ на техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации, копия журнала учета инструктажей по пожарной безопасности, копия журнал учета наличия и состояния огнетушителей, копия выписки из приказа «Об обеспечении пожарной безопасности», копия протокола от 23.10.2015 № 688 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, копия приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, акт от 23.03.2016 испытания пожарных лестниц и парапетов крыши здания школы, акт от 23.03.2016 проверки внутреннего пожарного водопровода.

Инспектор
отдела НД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам
Горшков М.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«08» апреля 2016 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ СШ № 4 Подколзина Марина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» апреля 2016 г. ✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)