



Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тульской области
в городе Новомосковске, городе Донском,
Богородицком, Веневском, Кимовском
и Узловском районах
Н.С.МИХАЛЮКУ

**Отчет по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений
от 27.04.2015 № 364 и от 22.09.2015 № 649 в МОУ СШ № 4 г. Богородицка**

Согласно выданным предписаниям об устранении выявленных нарушений в учреждении была проведена следующая работа:

1. В туалетах 1,2-х этажей проведен косметический ремонт с заменой раковин для мытья рук.
2. Во всех учебных кабинетах светильники размещены параллельно светонесущей стене.
3. Ограждение территории школы будет восстановлено к 30.10.2016г. Работы будут производиться в рамках проекта Тульской области «Народный бюджет -2016».

Не выполнены из предписания № 649 от 22.09.2016 года следующие пункты:

- п. 1 - в связи с тем, что невозможно оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в кладовой для хранения продуктов из-за технических характеристик здания школы;
- п. 2 - в связи с тем, что не было финансирования для нашей ОО на приобретение необходимого оборудования;
- п. 3 – в связи с тем, что площади помещения пищеблока не позволяют установить раковины для мытья рук во всех производственных цехах (в данный момент имеется раковина для мытья рук только в котломоечном цехе);
- п. 4 – невозможно оборудовать сливной трап с уклоном пола к нему из-за технических характеристик здания школы.

Приложение:

1. Копия Постановления АМО Богородицкого района «Об организации подготовки и приема муниципальных образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году» от 03.06.2016 № 316 на 7 листах.

Директор школы



М.А. Подколзина

